㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 장성군 맑은물관리사업소

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0579	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 진원면 학동길 7	시 료 명	마을회관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.73 mg/L	적합				

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 장성군 맑은물관리사업소
(경 유)

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0580	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 동화면 구봉길 25	시 료 명	마을회관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.68 mg/L	적합				

e-san

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 장성군 맑은물관리사업소

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0581	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 삼계면 화산길 40	시 료 명	마을회관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.61 mg/L	적합				

e-san

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 장성군 맑은물관리사업소

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0582	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 북이면 수성로 134	시 료 명	마을회관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.15 mg/L	적합				

e-san

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 장성군 맑은물관리사업소

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0583	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 북일면 박산길 20	시 료 명	마을회관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.38 mg/L	적합				

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 장성군 맑은물관리사업소
(경 유)

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인)	061-390-8565
57228	
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377	
장성군 맑은물관리사업소	(귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0584	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 남면 시목3길 26-15	시 료 명	마을회관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.59 mg/L	적합				

e-san

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 장성군 맑은물관리사업소

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인)	061-390-8565
57228	
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377	
장성군 맑은물관리사업소	(귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0585	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 서삼면 해평길 5	시 료 명	마을회관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.13 mg/L	적합				

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 : 장성군 맑은물관리사업소
(경 유)

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0586	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 북하면 약수1길 21-1	시 료 명	마을회관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.50 mg/L	적합				

e-san

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 장성군 맑은물관리사업소

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0587	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 역전로 87	시 료 명	장성역

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.50 mg/L	적합				

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원

(57309)전남 담양군 담양읍 에코산단3로 30/전화:061-381-7981/팩스:061-381-0981 / 담당자:김만식 기술책임자:김희준 품질책임자:유훈선

수 신 자 (경 유) : 장성군 맑은물관리사업소

제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

받는사람(의뢰인) 061-390-8565
57228
전라남도 장성군 황룡면 강변로 377
장성군 맑은물관리사업소 (귀하)

「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제3조제2항에 따라 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

규 격 명	수도꼭지(4항목)	의뢰인/상호명	장성군 맑은물관리사업소
접수번호	E2507-0588	의뢰근거	수도법
채수일시	2025-07-14	접수일자	2025-07-14
검사완료일	2025-07-17	검사목적	정기검사용
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산4길 16-7	시 료 명	월산복지회관

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	**적합**
수질기준 초과항목	

나. 항목별 검사결과

검사항목	수질기준	검사결과	적부여부	검사항목	수질기준	검사결과	적부여부
일반세균	100 CFU/mL	불검출	적합				
총대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
대장균/분원성대장균군	불검출 /100 mL	불검출	적합				
잔류염소	4.0 mg/L	0.49 mg/L	적합				

e-san

㈜ 이 산 친 환 경 연 구 원 대 표 이 사