(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0304
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0304
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 200 (영천리, 장성군청) 장성군청 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.006
아연	3 mg/L 이하	0.028
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.27
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0305
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0305
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화7길 5 (영천리, 복지회관) 매화1동 복지회관 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.008
아연	3 mg/L 이하	0.029
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.5
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0306
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0306
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 매화4길 7 (영천리, 매화2동노인복지회관) 매화2동 경로당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.020
아연	3 mg/L 이하	0.023
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.2
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.28
탁도	0.5 NTU 이하	0.10

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0307
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0307
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천리 1001 천주교성당 (장성A)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.004
아연	3 mg/L 이하	0.027
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.4
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.14
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0308
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0308
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운9길 10 군민회관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.004
아연	3 mg/L 이하	0.030
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.26
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0309
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0309
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 청운동 1481-5 공공도서관 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.006
아연	3 mg/L 이하	0.033
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	23.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.28
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0310
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0310
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 영천로 211 장성읍사무소 (장성B)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.004
아연	3 mg/L 이하	0.033
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	13.4
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.31
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0311
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0311
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 맑은물관리사업소 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	0.06
동	1 mg/L 이하	0.537
아연	3 mg/L 이하	0.037
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	11.4
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.32
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0312
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0312
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 하사2길 23 하사마을회관 (장성C)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.006
아연	3 mg/L 이하	0.005
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	13.8
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0313
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0313
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 20 황룡면사무소 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.026
아연	3 mg/L 이하	0.024
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	11.0
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.28
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0314
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0314
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 황룡면 신월산2길 7-5 월평1구마을회관 (장성D)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.056
아연	3 mg/L 이하	0.087
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.2
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.29
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0315
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0315
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산2길 13 성산마을회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.139
아연	3 mg/L 이하	0.714
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	11.2
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.31
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0316
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0316
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 유탕리 1395 성산2리 복지회관 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.005
아연	3 mg/L 이하	0.027
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.1
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.25
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0317
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0317
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 밀동길 50-7 성산5리 경로당 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.016
아연	3 mg/L 이하	0.016
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	12.3
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.24
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0318
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0318
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 성산길 9 성산지역아동센터 (장성E)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.009
아연	3 mg/L 이하	0.040
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	9.9
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.22
탁도	0.5 NTU 이하	0.03

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일

(주)바른환경연구소
Barun Environment Institute Co., Ltd

우)57310 전라남도 담양군 담양읍 추월산로 70-16
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2603-0319
시행일자 : 2026년 03월 16일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 임채림

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 장성군 황룡면 강변로 377 (와룡리)
장성군맑은물관리사업소 귀하

57228

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	노후급수관	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2603-0319
의 뢰 인	장성군맑은물관리사업소	채수일자	2026년 03월 05일	접수일자	2026년 03월 05일
채수장소	전라남도 장성군 장성읍 화차길 10 장재마을회관 (장성F)			관련법령	먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4에 따라 먹는물수질검사성적서를 아래와같이 발급합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	0
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
동	1 mg/L 이하	0.050
아연	3 mg/L 이하	0.167
철	0.3 mg/L 이하	불검출
망간	0.05 mg/L 이하	불검출
염소이온	250 mg/L 이하	10.6
유리잔류염소	0.1 ~ 4.0 mg/L 이하	0.21
탁도	0.5 NTU 이하	0.02

판정	적합
수질기준초과항목	없음
비고	

(주)바른환경연구소

2026년 03월 16일